

通辽金煤化工有限公司

草酸二期安装工程防爆招标文件

一、项目概述

具体清单如下：

序号	名称	规格及型号	备注	单位	数量
1	10KV 冷缩电缆头	3×150		套	4
2	10KV 冷缩电缆头	3×70		套	6
3	黄绿软铜线	240 ²		米	10
4	黄绿软铜线	25 ²		米	120
5	黄绿接地线	多股铜芯, BVR-4mm ²		米	100
6	黄绿接地线	多股铜芯, BVR-6mm ²		米	300
7	黄绿接地线	多股铜芯, BVR-25mm ²		米	200
8	变径头	G3/4"变径 G1" (双头外丝) IP55/Exd II BT4 Gb	镀锌钢	套	30
9	变径头	G1 1/4 变径 G1" (双头外丝) IP55/Exd II BT4 Gb	镀锌钢	套	50
10	变径头	G1 1/2"变径 G1" (双头外丝) IP55/Exd II BT4 Gb	镀锌钢	套	300
11	变径头	G2 1/2"变径 G1" (双头外丝) IP55/Exd II BT4 Gb	镀锌钢	套	30
12	防爆堵头	G3/4" IP55	304	个	400
13	防爆堵头	G1" IP55	304	个	200
14	堵头	PN16 1"	304	个	3
15	堵头	PN16 1/2"	304	个	3
16	堵头	PN16 Ø8mm	304	个	9
17	堵头	1/2NPT 外丝	304	个	100
18	U型卡	M6×DN20×39	304	套	2520
19	U型卡	M6×DN25×45	304	套	520
20	U型卡	M6×DN32×53	304	套	25
21	U型卡	M6×DN40×62	304	套	200
22	U型卡	M6×DN50×71	304	套	120
23	U型卡	M6×DN65×96	304	套	70

24	U型卡	M6×DN100×122	304	套	20
25	U型卡	M6×DN25×39	304	套	120
26	U型卡	M6×DN15×39	304	套	10
27	承插焊中间接头	PN16 1/2"	304	个	49
28	气动直通终端接头	1/4"NPT (M)-Ø8mm	304	个	120
29	对焊式直通焊接终端接头	PN63 BW Φ14/Φ22 PE	304	个	10
30	对焊式压力表接头	PN63 BW Φ14/M20×1.5 (F)	304	个	50
31	对焊式压力表接头	PN63 BW Φ14-1/2NPT 内丝	304	个	50
32	防爆桥架穿板接头	DN20 IP55/Exd II BT4 Gb	碳钢镀锌	套	740
33	防爆桥架穿板接头	DN25 IP55/Exd II BT4 Gb	碳钢镀锌	套	140
34	防爆桥架穿板接头	DN32 IP55/Exd II BT4 Gb	碳钢镀锌	套	18
35	防爆桥架穿板接头	DN40 IP55/Exd II BT4 Gb	碳钢镀锌	套	178
36	防爆桥架穿板接头	DN50 IP55/Exd II BT4 Gb	碳钢镀锌	套	90
37	防爆桥架穿板接头	DN65 IP55/Exd II BT4 Gb	碳钢镀锌	套	40
38	防爆桥架穿板接头	DN100 IP55/Exd II BT4 Gb	碳钢镀锌	套	20
39	垫片	DN25	四氟	个	50
40	垫片	DN40	四氟	个	50
41	垫片	DN50	四氟	个	100
42	垫片	DN80	四氟	个	100
43	垫片	DN100	四氟	个	50
44	冷凝圈	Φ14×2 l=650	304	个	4
45	螺纹短管	1/2"SCH40S 1/2"NPT (M)-1/2"PE	304	个	49
46	螺纹短管	G1/2"SCH40S	304	个	70
47	在线式 UPS	10kVA/1h, 输入电压: 三相 380V±57V, 输入频率: 50Hz ±2.5Hz。带进、出线断路器, UPS 输出侧配隔离变压器, 配备带有稳压功能的独立旁路电源, 带故障报警及过载		台	2

		保护功能			
48	防爆人体静电泄放装置	HK3095	304	个	6
49	三防人体静电泄放装置	HK3095	304	个	8
50	压力表垫片	Φ18/8 δ=2	紫铜	个	10
51	压力表垫片	Φ18/8 δ=2	四氟	个	200
52	双头高强螺栓	M16×110	8.8	套	600
53	双头高强螺栓	M12×75	8.8	套	600
54	异径三通	DN50×DN15-DN50	304	个	3
55	异径三通	DN50×DN25-DN50	304	个	3
56	异径三通	DN25×DN15-DN25	304	个	45
57	正三通	DN15	304	个	10

交货周期：合同签订后3周内到达招标方现场。

二、技术要求：相关技术图纸咨询我公司电仪部王铁柱 15849574966。

三、投标单位资质要求

- 1、企业法人营业执照；
- 2、企业各类资质证书及业绩单；
- 3、法定代表人授权委托书、委托人及受委托人身份证复印件；
- 4、拒绝非独立法人机构参与投标。如：分公司、自然人等；
- 5、投标单位不可以组成联合体投标；
- 6、拒绝列入政府不良行为记录期间内的企业或个人投标；。
- 7、不接受已纳入“招标人拒绝合作企业目录”的任何企业及自然人或与“招标人拒绝合作企业目录”中企业存在关联关系的全部企业及自然人参与本次投标；
- 8、任何投标单位均不允许挂靠、转包、分包。

四、投标报价及付款要求

- 1、投标报价内容：单价、总价、付款周期；请注明主要部分材质及参数、交货期等。单价已包含设计费、材料费、制作费、到场运输费、利税等相关所有费用。
- 2、付款进度：请注明如货到付款或者预付款及发货款、到货款比例等。
- 3、其他要求：如付款方式为电汇或承兑汇票。

五、标书要求

- 1、有复杂技术部分的，投标文件必须将商务标和技术标分开密封，密封袋写明投标单位名称，并在密封袋封口处盖章。未按规定投标的，视为无效。

2、投标文件必须有投标企业签章，同时提供正本一本，副本二本。

3、投标文件须加盖骑缝章。

4、投标文件必须在投标截止日前送（或寄）至通辽金煤化工有限公司。

5、投标人一次投标。

六、投标文件的递交

1、投标文件送达的截止（即投标截止时间）时间：2025年12月10日8时

2、标书送达地点：标书送达（或邮寄）地点：通辽金煤化工有限公司厂区（内蒙古通辽市科尔沁区经济技术开发区乌力吉牧仁大街北侧）收件人：刘丹（15147594109）

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、投标文件不符合以上要求的，按作废处理。

七、评标方法与开标安排

1、评标原则：开标过程中增加协商议价环节（现场直接报价，不予等候）。依据低价中标原则，在满足技术要求、质量标准及招标文件所有条款的前提下，以最终报价最低者确定中标人。

2、若需多次报价，投标单位需提交加盖公章的电子版最终报价单或纸质版报价单，两者效力等同。

3、开标时间：由通辽金煤化工有限公司另行通知，投标人需保持联系方式畅通，以便及时接收相关信息。

八、招标项目咨询联络：

联系人：毛惠明 联系电话：18747571528

招标组：18747433212

通辽金煤化工有限公司

2025年12月5日